SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 24553568

Uppdragsgivare

Ängsviks Fastighetsägarför.
Tora Holst (c/o Anna Holst)

Box 133
134 08 INGARÖ

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	:	P 3
Provplats	:	Utgående dricksvatten
Analysomfattning	:	Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2025-01-22	Ankomstdatum	:	2025-01-22
Provtagningstidpunkt	:	0505	Ankomsttidpunkt	:	2210
Temperatur vid provtagning	:	13 °C	Temperatur vid ankomst	:	8 °C
Provets märkning	:	p3			
Provtagare	:	Kenth Holmström			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	:	1			
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	:	1			
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	94.3	± 14.1	Bq/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2025-01-24
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 3175 1652 4243 6349

Kopia sänds till
stolsits51@gmail.com

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.