

Rapport Nr 25284103

Uppdragsgivare

Ängsviks Fastighetsägarför.

Tora Holst (c/o Anna Holst)

Box 133

134 08 INGARÖ

Avser

Strandbadvatten

Strandbadvatten

Provplats : Hundbadet

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2025-07-16	Ankomstdatum	: 2025-07-16
Provtagningsstidpunkt	: 1045	Ankomsttidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 21 °C	Temperatur vid ankomst	: 9 °C
Provets märkning	: Hundebad	Ansättningsdatum	: 2025-07-16
Provtagare	: Kenth Holmström		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	3		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	> 2400		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	10		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning: TJÄNLIGT

Halterna av *E.coli* och *Intestinala enterokocker* underskrider gällande gränsvärden.Bedömningskriterier för *Koliforma bakterier 37 °C* saknas.

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens Vägledning kring EU-bad (2021:17) och avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2025-07-18

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 9670 4873 1316 5484

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.